

# AQUALogic First/Start

## Быстрый старт – первое включение

### Ключевые настройки

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Уставка   | По умолчанию          |
| <b>Нагрев/Охлаждение</b>  |                       |
| Тип управления температурой   | Нагрев                |
| Температура воды  | 28,0°C                |
| Температура воды в программе «Ночь»   | 27,0°C                |
| Температура воды в программе «Отпуск»   | 18,0°C                |
| Температура воды в программе «Зима»   | 5,0°C                 |
| <b>Подпитка</b>   |                       |
| Управление подпиткой  | Датчик                |
| Тип используемого датчика   | Давление              |
| Уровень Сухо  | 30 см                 |
| Уровень Подпитка Вкл  | 60 см                 |
| Уровень Подпитка Выкл   | 85 см                 |
| Уровень Заполнение Подпитка Вкл (Start)   | 120 см                |
| Уровень Заполнение Подпитка Выкл (Start)  | 130 см                |
| Уровень Переполнение  | 140 см                |
| Уровень Дождь (Start)   | 150 см                |
| Продолжительность подпитки после срабатывания контактного датчика при повышении уровня воды | 15 мин                |
| <b>Датчики потока</b>   |                       |
| <i>Подпитка (Start)</i>   |                       |
| Управление  | Выкл                  |
| <i>Насосы фильтрации Ф1, Ф2</i>   |                       |
| Управление  | Выкл                  |
| <i>*, ** Насосы фильтрации Ф3, Ф4 (Start)</i>   |                       |
| Управление  | Выкл                  |
| <i>Насосы аттракционов А1, А2 (First)</i>   |                       |
| Управление  | Выкл                  |
| <i>*** Выходы Т1, Т2 (Start)</i>  |                       |
| Управление  | Выкл                  |
| <i>* Насосы аттракционов А1, А2, А3 (Start)</i>   |                       |
| Управление  | Выкл                  |
| <b>Режим фильтрации АВТО (Таймер 1 – Таймер 4)</b>  |                       |
| Управление недельным таймером   | 1, 2 Вкл<br>3, 4 Выкл |
| Управление интервальным таймером  | Выкл                  |
| Время включения недельного таймера 1  | 07:00                 |
| Время выключения недельного таймера 1   | 14:00                 |
| Время включения недельного таймера 2  | 16:00                 |
| Время выключения недельного таймера 2   | 23:00                 |

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| Время включения недельного таймера 3, 4                                  | 00:00                         |
| Время выключения недельного таймера 3, 4                                 | 00:00                         |
| Настройка дней недели недельного таймера                                 | 1, 2 все вкл<br>3, 4 все выкл |
| Время работы интервального таймера                                       | 0 мин                         |
| Время перерыва интервального таймера                                     | 0 мин                         |
| Насос Ф1   | 1, 2 Вкл<br>3, 4 Выкл         |
| Насос Ф2   | Выкл                          |
| *, ** Насос Ф3 (Start)   | Выкл                          |
| *, ** Насос Ф4 (Start)   | Выкл                          |
| <b>Режим фильтрации РУЧН</b>   |                               |
| Насос Ф1   | Вкл                           |
| Насос Ф2   | Выкл                          |
| *, ** Насос Ф3 (Start)   | Выкл                          |
| *, ** Насос Ф4 (Start)   | Выкл                          |
| <b>Программа фильтрации Ночь</b>   |                               |
| Управление программой  | Таймер                        |
| Режим фиксации температуры   | Выкл                          |
| Управление недельным таймером (Таймер1, Таймер2)                         | 1 Вкл<br>2 Выкл               |
| Управление интервальным таймером (Таймер1, Таймер2)                      | 1 Вкл<br>2 Выкл               |
| Время включения недельного таймера (Таймер1, Таймер2)                    | 23:00                         |
| Время выключения недельного таймера на следующий день (Таймер1, Таймер2) | 07:00 (+1)                    |
| Настройка дней недели недельного таймера (Таймер1, Таймер2)              | 1 все вкл<br>2 все выкл       |
| Время работы интервального таймера                                       | 120 мин                       |
| Время перерыва интервального таймера                                     | 120 мин                       |
| Насос Ф1   | Вкл                           |
| Насос Ф2   | Выкл                          |
| *, ** Насос Ф3 (Start)   | Выкл                          |
| *, ** Насос Ф4 (Start)   | Выкл                          |
| <b>Программа фильтрации Отпуск</b>                                       |                               |
| Управление программой  | Выкл                          |
| Оборудование обеззараживания   | Вкл                           |
| Режим фиксации температуры   | Выкл                          |
| Дата включения   | 01.07                         |
| Дата выключения  | 01.08                         |
| Время работы интервального таймера                                       | 180 мин                       |
| Время перерыва интервального таймера                                     | 180 мин                       |
| Насос Ф1   | Вкл                           |
| Насос Ф2   | Выкл                          |
| *, ** Насос Ф3 (Start)   | Выкл                          |
| *, ** Насос Ф4 (Start)   | Выкл                          |
| <b>Программа фильтрации Зима</b>   |                               |
| Управление программой  | Выкл                          |

|  |         |
|--|---------|
| Оборудование обеззараживания           | Выкл    |
| Режим фиксации температуры             | Выкл    |
| Дата включения                         | 01.11   |
| Дата выключения (следующий год)        | 01.04   |
| Время работы интервального таймера     | 120 мин |
| Время перерыва интервального таймера   | 120 мин |
| Насос Ф1                               | Вкл     |
| Насос Ф2                               | Выкл    |
| *, ** Насос Ф3 (Start)                 | Выкл    |
| *, ** Насос Ф4 (Start)                 | Выкл    |
| <b>Сервисная программа Промывка</b>    |         |
| Длительность включения насосов         | 5 мин   |
| Насос Ф1                               | Вкл     |
| Насос Ф2                               | Выкл    |
| *, ** Насос Ф3 (Start)                 | Выкл    |
| *, ** Насос Ф4 (Start)                 | Выкл    |
| <b>Сервисная программа Послесмыв</b>   |         |
| Длительность включения насосов         | 60 сек  |
| Насос Ф1                               | Вкл     |
| Насос Ф2                               | Выкл    |
| *, ** Насос Ф3 (Start)                 | Выкл    |
| *, ** Насос Ф4 (Start)                 | Выкл    |
| <b>Сервисная программа Уборка</b>      |         |
| Длительность включения насосов         | 30 мин  |
| Насос Ф1                               | Вкл     |
| Насос Ф2                               | Выкл    |
| *, ** Насос Ф3 (Start)                 | Выкл    |
| *, ** Насос Ф4 (Start)                 | Выкл    |
| <b>Сервисная программа Опорожнение</b> |         |
| Длительность включения насосов         | 30 мин  |
| Насос Ф1                               | Вкл     |
| Насос Ф2                               | Выкл    |
| *, ** Насос Ф3 (Start)                 | Выкл    |
| *, ** Насос Ф4 (Start)                 | Выкл    |

\* - Настройка становится доступной при активации расширения Насосы.

\*\* - Настройка становится доступной при активации расширения +2 и включении алгоритма Фильтрация.

\*\*\* - Настройка становится доступной при активации расширения +2 и включении алгоритма Таймер.

(First) – только для управляющей программы AQUALogic First

(Start) – только для управляющей программы AQUALogic Start